

Siepraw, dnia 31.10.2019 r.

Nr ref.: OZE.04.2019

## **SPROSTOWANIE ODPOWIEDZI NR 9 NA PYTANIE WYKONAWCY**

Zamawiający – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa, ul. Jana Pawła II 38, 32-447 Siepraw, w imieniu którego działa pełnomocnik – Bartłomiej Kruszyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Kancelaria Radcy Prawnego Bartłomiej Kruszyński, działając w trybie rozdziału 11 pkt 1 – 3 Zapytania Ofertowego, dla postępowania nr: OZE.04.2019, pn.: „Montaż instalacji OZE na obszarze LGD Turystyczna Podkowa” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych – trzecie postępowanie”, dokonuje sprostowania odpowiedzi nr 9 na pytanie Wykonawcy, udzielone w informacji z dnia 30 października 2019 roku, w następującym zakresie:

Zamiast:

### **„ODPOWIEDŹ 9:**

*Dodatkowe punkty za kryterium budowy układu hydraulicznego kolektora otrzyma wyłącznie kolektor słoneczny posiadający układ meandryczny wykonany z jednej rury miedzianej, giętej, posiadający wyłącznie 2 króćce przyłączeniowe, trwale połączony w płytą absorbera.”*

powinno być:

### **„ODPOWIEDŹ 9:**

*Zamawiający postawił na kryterium budowy układu hydraulicznego kolektora meandrycznego z 2 drożnymi króćcami przyłączeniowymi w celu uzyskania, poza wymaganiami minimalnymi opisanymi w OPZ, najwyższą temperaturę na wyjściu baterii kolektorów. W celu uzyskania 25 pkt. w kryterium oceny Budowy absorbera (B), Zamawiający dopuszcza łączenie elementów rur kolektora w taki sposób, jeżeli całość orurowania wewnątrz kolektora będzie trwale połączona z absorberem. Podany opis w OPZ nie ogranicza konkurencji. Na rynku znajduje się wiele kolektorów spełniających zapisy OPZ, które można stosować w postępowaniu.”*

Z poważaniem

RADCA PRAWNY  
Bartłomiej Kruszyński  
KT 3621