

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**  
**dotyczące Zapytania Ofertowego**  
**wraz ze zmianą treści Zapytania Ofertowego i terminu składania ofert**

Zamawiający – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa, ul. Jana Pawła II 38, 32-447 Siepraw, w imieniu którego działa pełnomocnik – Bartłomiej Kruszyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Kancelaria Radcy Prawnego Bartłomiej Kruszyński, działając w trybie rozdziału 11 pkt 1 – 4 Zapytania Ofertowego, w związku z zapytaniami dotyczącymi postanowień tegoż Zapytania Ofertowego dla postępowania nr: OZE.02.2021, pn.: „*Montaż instalacji OZE na obszarze LGD Turystyczna Podkowa*” współfinansowanego z *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych – trzecie postępowanie*”, po dokonaniu analizy pytań złożonych przez Wykonawcę, przedstawia następujące wyjaśnienia:

**PYTANIE 1:**

Które certyfikaty ma dostarczyć Wykonawca przy składaniu oferty?

W Zapytaniu ofertowym jest zapisane, iż wymagane są te:

2) certyfikat potwierdzający pozytywny wynik testów zgodności modułów z normami IEC 61215, IEC 61730 lub z normami równoważnymi wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy pzp, stosowanego odpowiednio.

Z kolei w opisie przedmiotu zamówienia w minimalnych parametrach modułu zapisane są:

Odporność na PID zgodnie z normą IEC 62804-1:2015 lub równoważną

Certyfikaty IEC 61215, IEC 61730, IEC 62716

W efekcie występuje tutaj pewna niezgodność. Których certyfikatów wymaga Zamawiający? Ma to wpływ na cenę oferty.

**ODPOWIEDŹ 1:**

Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty zgodnie z wymaganiami wskazanymi w rozdziale 6 pkt 5 ppkt 1) – 5) Zapytania Ofertowego.

Celem doprecyzowania powyższych zapisów, Zamawiający dokonuje zmiany treści:

1) rozdziału 6 pkt 5 ppkt 1) Zapytania Ofertowego, w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisami o następującym brzmieniu:

*„karty katalogowe (lub inne dokumenty techniczne) modułów i falowników fotowoltaicznych podpisane przez producenta lub podmiot uprawniony do reprezentowania producenta lub dystrybutora urządzeń na rynku polskim, obejmujące informacje potwierdzające spełnianie przez te urządzenia parametrów zawartych w pkt 2.1a dla modułów fotowoltaicznych, oraz pkt 2.2 dla falownika fotowoltaicznego, załącznika nr 5 do Zapytania – Opisie Przedmiotu Zamówienia – Specyfikacji Technicznej Montażu Instalacji”.*

- 2) rozdziału 6 pkt 5 ppkt 2) Zapytania Ofertowego, w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisami o następującym brzmieniu:

*„certyfikat potwierdzający pozytywny wynik testów zgodności modułów z normami IEC 61215, IEC 61730 lub z normami równoważnymi wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 105 ust. 1 ustawy pzp, stosowanego odpowiednio”.*

- 3) rozdziału 6 pkt 5 ppkt 3) Zapytania Ofertowego, w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisami o następującym brzmieniu:

*„sprawozdanie z badań modułu fotowoltaicznego, zgodnie z IEC 61215:2016 lub równoważną wydane przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 105 ust. 1 ustawy pzp, stosowanym odpowiednio, potwierdzające spełnianie przez te urządzenia parametrów opisanych w pkt 2.1b pn.: „Moduł fotowoltaiczny – sprawozdanie z badań” załącznika nr 5 do Zapytania – Opisie Przedmiotu Zamówienia – Specyfikacji Technicznej Montażu Instalacji”.*

## **PYTANIE 2:**

Jaki termin ważności oferty Państwo przewidują? 30 dni, czy 60? Jest to wymóg przy składaniu gwarancji ubezpieczeniowej.

## **ODPOWIEDŹ 2:**

Zamawiający informuje, że okres związania z ofertą, zgodnie z treścią rozdziału 7 pkt 10 Zapytania Ofertowego wynosi 30 dni.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami i zmianami w Zapytaniu Ofertowym, Zamawiający przedłuża termin składania oferty wyznaczając go na dzień **23 kwietnia 2021 roku do godz. 10:00**. Wobec powyższego, Zamawiający dokonuje następujących zmian w Zapytaniu Ofertowym, celem dostosowania tych przepisów do zmienionego terminu składania ofert:

- 1) Rozdział 10 pkt 1 Zapytania Ofertowego zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:

**„Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 kwietnia 2021 roku do godz. 10:00. Oferty złożone po wyznaczonym terminie podlegają odrzuceniu”.**

- 2) Rozdział 10 pkt 4 zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:

„Ofertę sporządzone w formie pisemnej należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

***Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa  
ul. Jana Pawła II 38,  
32-447 Siepraw***

***Oferta w postępowaniu na dostawy:***

***„Montaż instalacji OZE na obszarze LGD Turystyczna Podkowa” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych – trzecie postępowanie”***

***Nie otwierać przed dniem 23.04.2021 r., godzina 10:15”***

- 3) Rozdział 10 pkt 7 zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:

„Otwarcie Ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa, ul. Jana Pawła II 38, 32-447 Siepraw, w dniu **23 kwietnia 2021 roku o godz. 10:15.**”

Zamawiający publikuje na swojej stronie internetowej tekst jednolity Zapytania Ofertowego.

Z poważaniem

RADCA PRAWNY  
Bartłomiej Kusiński  
KT 3621